

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

_____/О.В. Богдан

Протокол № _____ от « ____ » _____ 2025

УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора

МАОУ «Лицей №94» г. Уфа

_____/Е.В. Ермолаева

от _____ 2025 г. № _____

ИНСТРУКЦИЯ**о мерах пожарной безопасности по осмотру помещений перед их закрытием
№ 5**

Все помещения МАОУ «Лицей №94» ГО г. Уфа независимо от их назначения, по окончании в них работы, перед закрытием должны быть проверены.

Цель проверки помещений:

- устранение причин, способных вызвать в помещении возгорание или пожар в нерабочее время;
- проверка наличия, исправности к использованию первичных средств пожаротушения.

Проверка производится перед окончанием работы лицом, ответственным за противопожарное состояние помещения.

Проверяется следующее:

1. Проведена ли тщательно уборка помещений.
2. Выключены ли все электроприборы, электронагревательные приборы, обесточена ли сеть рабочего освещения. Электросеть складов и кладовых должна быть обесточена рубильником, установленным вне складского помещения. Рубильник пломбируется или закрывается на замок.
3. Прекращена ли работа всех пожароопасных приборов.
4. Закрыты ли окна, форточки, люки, двери, ведущие в другие помещения.
5. Сложены ли в установленном порядке материалы, изделия и другое имущество, оставляемое в помещении.
6. Освобождены ли проходы, проезды, лестничные клетки.
7. Обеспечен ли беспрепятственный проход к первичным средствам

пожаротушения, к дверям запасных выходов, к дверям, ведущим на наружные пожарные лестницы.

8. Исправно ли дежурное освещение.

9. Не остался ли кто из работников или посторонних лиц в помещении.

Проверив и убедившись, что в помещении нет пожарной опасности, ответственное лицо запирает помещение на замок.